

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Томской области

территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Томской области в г. Стрежевом
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 6983

18 декабря 2024

г.

мкр. 4 а, д. 455, г. Стрежевой, Томская область, 636785
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Томской области в г. Стрежевом
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Томской области в г. Стрежевом Д. В. Переваловой

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 5 ГОРОДСКОГО
ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ" ИНН
7022008630 ОГРН 1027001619590 по адресу: 636785, Томская область, г. Стрежевой мкр. 4-й,
д. 460

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований: п. 1.8, абз. 5 п. 2.4.4, абз. 1, абз. 2, абз. 3, абз. 4 п. 2.4.11, абз. 1 п. 2.4.12, п. 2.5.2, абз. 1 п. 2.5.3, абз. 3 п. 2.7.4, абз. 2 п. 2.8.5, п. 2.8.9, п. 2.11.6, п. 2.11.7, абз. 1 п. 3.4.10, п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, п. 98 таб. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2, п. 62 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 4, ст. 11, п. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 32, п. 8 ст. 34 федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а именно:

- 1) производственный контроль соблюдения санитарных правил и гигиенических нормативов частично не осуществляется (разд. 4 «Программы производственного контроля», утверждённой директором Т.В. Меньшиковой 09.01.2024, предусмотрены лабораторные исследования: температура, кратность обмена воздуха, влажность, уровень освещённости, коэффициент пульсации, смывы 1 раз в год), но протоколы лабораторных исследований, проведённых в соответствии с программой производственного контроля, за 2024 г. отсутствуют (договор отсутствует), что является нарушением п. 1.8 СП 2.4.3648-20;
- 2) обследование технического состояния системы вентиляции учреждения (ревизия, очистка и контроль эффективности) не реже 1 раза в 10 лет не проводится, инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха не осуществляются, протоколы инструментальных исследований отсутствуют (в программе производственного контроля не предусмотрены), что является нарушением абз. 3 п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20;

- 3) в личных медицинских книжках сотрудников отсутствует информация о вакцинации/ревакцинации, а именно: в личных медицинских книжках сотрудников отсутствует информация о специфической профилактике дифтерии, столбняка (Митина С.Н. после 27.02.2001, Ирназарова А.Р. V3, Данилюк К.В. V3, Кусаинова А.Ш. V3, Шкуратова Т.А. V3), в личных медицинских книжках сотрудников отсутствует информация о специфической профилактике гепатита (Тараева О.В. V2, V3, Пашкина А.А., Дурынина О.Б., Кравцов С.Н.), в личных медицинских книжках сотрудников отсутствует информация о специфической профилактике кори (Мертановская Л.Г., Козлова Е.Б., Выходцева Е.А., Прибыткина Н.С.), в личных медицинских книжках сотрудников отсутствует информация о ежегодной специфической профилактике гриппа (Прибыткина Н.С.), что является нарушением требований п. 62 СанПиН 3.3686-21, п. 1.5 СП 2.4.3648.
- 4) в соответствии с экспертным заключением № С00000115 от 13.12.2024 и протоколом испытаний № С-ф000105 от 12.12.2024 установлено, что по результатам инструментальных исследований, проведённых 09.12.2024 с 09:10 до 10:30 параметры микроклимата по показателю влажность воздуха в кабинете № 211 (фактические параметры от $21,8 \pm 2,3$ % до $33,5 \pm 2,7$ %, допустимые параметры 40-60 %), в кабинете № 312 (фактические параметры от $19,6 \pm 2,3$ % до $24,9 \pm 2,4$ %, допустимые параметры 40-60 %) не соответствуют требованиям п. 98, таб. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21.
- 5) в соответствии с экспертным заключением № С00000115 от 13.12.2024 и протоколом испытаний № С-ф00001201 от 12.12.2024 в пробе 0,015% дезинфицирующего раствора «Дезитабс» для протирания поверхностей, отобранной в туалете для девочек (3 эт.) 09.12.2024 в 10:15, массовая доля активного хлора составляет $0,009 \pm 0,002$ % (допустимый уровень с учетом погрешности 0,014-0,016%), что не соответствует инструкции по применению дезинфицирующего средства, является нарушением п. 2.11.6 СП 2.4.3648-20;
- 6) на каждом этаже не размещены санитарные узлы раздельные для мальчиков и девочек (1 эт. туалет только для мальчиков, 2 эт. туалет только для девочек), что является нарушением абз. 1 п. 3.4.10 СП 2.4.3648-20;
- 7) в туалетах унитазы не оснащены сиденьями с крышками (туалет для мальчиков 4 эт. – 2 шт., туалет для девочек 4 эт. – 3 шт., туалет для мальчиков 3 эт. – 1 шт., туалет для девочек 2 эт. – 3 шт., в служебном туалете 1 эт. – 1 шт.) что является нарушением абз. 2, абз. 3 п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20;
- 8) холодным и горячим водоснабжением не обеспечены все учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов (например: класс № 206, класс № 103), что является нарушением п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20;
- 9) помещение (место) для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств на 1 эт., 2 эт., 3 эт., 4 эт. не оборудованы холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, что является нарушением абз. 1 п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20;
- 10) отделка пола имеет дефекты и повреждения, снижающие устойчивость к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств (3 эт. в помещении для хранения уборочного инвентаря плитки нет, углубление в полу), что является нарушением п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20;
- 11) отделка стен, потолка повреждена свежей протечкой (1 эт. туалет для мальчиков), отделка стен имеет дефекты и повреждения, снижающие устойчивость к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств (2 эт. туалет для девочек подоконник частично отломан, дверь с дырами, 1 эт. туалет для мальчиков подоконник частично отломан, дверцы в кабинки с дырками), что является нарушением абз. 1 п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20;
- 12) не все источники искусственного освещения (лампы потолочных светильников) содержатся в исправном состоянии (в кабинете № 412 – 4 шт., в кабинете № 408 – 1 шт.,

в кабинете № 403 – 1 шт., в кабинете № 308 – 1 шт., в кабинете № 212 – 1 шт.), что является нарушением п. 2.8.9 СП 2.4.3648;

- 13) в одном помещении используются разные типы ламп (в кабинете № 212, в кабинете № 408 в потолочных светильниках используются люминесцентными и светодиодные лампы), что является нарушением абз. 2 п. 2.8.5 СП 2.4.3648;
- 14) учебная (меловая) доска в кабинете № 301 не оборудована дополнительным источником искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле, что является нарушением абз. 5 п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20;
- 15) во всех видах помещений не реже одного раза в месяц не проводится генеральная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств (например: 3 эт. в помещении для хранения уборочного инвентаря визуально грязная плитка на стене), что является нарушением п. 2.11.7 СП 2.4.3648-20;
- 16) не всё санитарно-техническое оборудование исправно и без дефектов (3 эт. туалет для мальчиков нет крышки на сливном бачке унитаза, 1 эт. в служебном туалете при спортивном зале течёт канализационная труба), что является нарушением абз. 4 п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю в указанный срок и далее постоянно при условии осуществления деятельности следующее:

в срок до 15.04.2025

1. На основании п. 2.11.6 СП 2.4.3648-20, в соответствии с экспертным заключением № С00000115 от 13.12.2024 обеспечить приготовление дезинфекционных растворов в соответствии с инструкцией в срок до 15.04.2025;
2. На основании абз. 2, абз. 3 п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 в туалетах унитаза оснастить сиденьями с крышками (туалет для мальчиков 4 эт. – 2 шт., туалет для девочек 4 эт. – 3 шт., туалет для мальчиков 3 эт. – 1 шт., туалет для девочек 2 эт. – 3 шт., в служебном туалете 1 эт. – 1 шт.) в срок до 15.04.2025;
3. На основании п. 2.8.9 СП 2.4.3648 все источники искусственного освещения (лампы потолочных светильников) содержать в исправном состоянии (в т. ч. в кабинетах № 412, № 408, № 403, № 308, № 212), неисправные заменить в срок до 15.04.2025;
4. На основании абз. 2 п. 2.8.5 СП 2.4.3648 в одном помещении не использовать разные типы ламп (в т. ч. в кабинетах № 212, № 408), устранить в срок до 15.04.2025;
5. На основании абз. 5 п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 все учебные (меловые) доски оборудовать дополнительным источником искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле (в т. ч. в кабинете № 301), установить в срок до 15.04.2025;
6. На основании п. 2.11.7 СП 2.4.3648-20 организовать контроль проведения во всех видах помещений не реже одного раза в месяц генеральной уборки (в т.ч. 3 эт. в помещении для хранения уборочного инвентаря) в срок до 15.04.2025;

в срок 15.10.2025

7. На основании п. 1.8 СП 2.4.3648-20 организовать проведение производственного контроля соблюдения санитарных правил и гигиенических нормативов, предусматривающий лабораторные исследования (испытания) и измерения в процессе оказания услуг в соответствии с программой производственного контроля в срок до 15.10.2025;

8. На основании абз. 3 п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 организовать проведение обследования технического состояния системы вентиляции учреждения (ревизия, очистка и контроль эффективности) не реже 1 раза в 10 лет с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха в срок до 15.10.2025;
9. На основании п. 62 СанПиН 3.3686-21 в личных медицинских книжках сотрудников устранить отсутствие следующей информации: о специфической профилактике дифтерии, столбняка (Митина С.Н. после 27.02.2001, Ирназарова А.Р. V3, Данилюк К.В. V3, Кусаинова А.Ш. V3, Шкуратова Т.А. V3), о специфической профилактике гепатита (Тараева О.В. V2, V3, Пашкина А.А., Дурынина О.Б., Кравцов С.Н.), о специфической профилактике кори (Мертановская Л.Г., Козлова Е.Б., Выходцева Е.А., Прибыткина Н.С.), о ежегодной специфической профилактике гриппа (Прибыткина Н.С.) в срок до 15.04.2025, в срок до 15.10.2025;
10. На основании таб. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21, экспертного заключения № С00000115 от 13.12.2024 параметры микроклимата по показателю «влажность воздуха» привести в соответствие требованиям в кабинете № 3, № 6 (допустимые параметры 40-60 %) в срок до 15.10.2025;
11. На основании п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 устранить дефекты и повреждения отделки пола, снижающие устойчивость к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств (3 эт. в помещении для хранения уборочного инвентаря) в срок до 15.10.2025;
12. На основании абз. 1 п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 устранить дефекты отделки стен, потолка (устранить свежую протечку 1 эт. туалет для мальчиков), устранить дефекты и повреждения отделки стен, снижающие устойчивость к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств (2 эт. туалет для девочек подоконник, дверь, 1 эт. туалет для мальчиков подоконник, дверцы в кабинки) в срок до 15.10.2025;

в срок 15.12.2025

13. На основании абз. 1 п. 3.4.10 СП 2.4.3648-20 на каждом этаже разместить санитарные узлы отдельные для мальчиков и девочек (1 эт., 2 эт.) в срок до 15.12.2025;
14. На основании п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 холодным и горячим водоснабжением обеспечить все учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов (в т.ч. класс № 206, класс № 103) в срок до 15.12.2025;
15. На основании абз. 1 п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 помещение (место) для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств на 1 эт., 2 эт., 3 эт., 4 эт. оборудовать холодной и горячей водой, подающейся через смеситель в срок до 15.12.2025;
16. На основании абз. 4 п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 всё санитарно-техническое оборудование содержать в исправном состоянии (в т.ч. 3 эт. туалет для мальчиков сливной бачёк унитаза, 1 эт. в служебном туалете при спортивном зале канализационная труба) в срок до 15.12.2025.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 5 ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ" ИНН 7022008630 ОГРН 1027001619590 по адресу: 636785, Томская область, г. Стрежевой мкр. 4-й, д. 460

(наименование и адрес места нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Томской области в г. Стрежовом по адресу: мкр. 4 а, дом 455, город Стрежовой, Томская область, 636785 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом тел/факс 8(382-59) 3-89-89 E-mail: to-ROSPOTR-70@yandex.ru в срок до 15.04.2025 с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Томской области в г.
Стрежовом





Д. В. Перевалова

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «19» декабря 2024 г.


(подпись)
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: shkola5@guostrj.ru